



إحالة مدنية

عطاء (2017/109) شراء وتوريد وتركيب مولد كهربائي لصالح مستشفى طوباس الحكومي التابع لوزارة الصحة

		عطاء	عطاء/ استدراج				
		2017/109	الرقم				
البنود المحالة على شركة سبيتاني							
ملاحظات	سبب الاحالة	السعر الإجمالي (بالدولار)	سعر الوحدة (بالدولار)	QTY	UNIT	الوصف	الرقم
الخيار الأول من نوع AKSA	الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة	45000	45000	1	عدد	اجور وتكاليف اعمال توريد وتجميع وتركيب وتشغيل مولد كهربائي 500 kva مع غرفة كاتم صوت water proof بالمواصفات التالية : نوعية(Catter-Pillar or FG-Wilson (Perkins engine) او ما يعادله حسب المواصفات التالية : 380 V ,50 Hz , 1500RPM - Power wizard 1 control panel - Elbow , Flanges & flexible exhaust Muffler - Lead Acid Batteries - Battery Charger - Automatic Voltage Regulator - Coolant Heater - - (original) Water and Sound Proof Canopy كاتم كامل المواصفات والمعايير.	1

محمد ربيع  
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً  
من 4/10/2017 الى 10/10/2017

صفحة 1 من 2

تأثر كودة احمد الاحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عساف عضو عضو  
نسخة الموقع الالكتروني  
2017/11/13



إحالة مبدئية

**عطاء (2017/109) شراء وتوريد وتركيب مولد كهربائي لصالح مستشفى طوباس الحكومي التابع لوزارة الصحة**

الخيار الأول من نوع AKSA	الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة	2200	110	20	M.L	(نوعية سنبرجي او ايتاك او مايعادله من المولد 3x240+120+120 mm2 جور توريد وتركيب كابل ولغاية لوحة ATS ومنها ولغاية لوحة المستشفى الرئيسية شاملا كابل تربه من الصاج 20*5 سم وكل مايلزم.	2
		15800	15800	1	عدد	توريد وتركيب وتشغيل لوحة قلاب اتوماتيكي A 1000 motorized للتحويل بين كهرباء الشركه والمولد الجديد او بين المولدين حسب تعليمات الاشراف ويشمل كل مايلزم من بسبارات وفرعات وكوابل 240 ملم 2 وكابل شوز.... الخ	3
		7500	7500	1	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح قلاب يدوي 800 امبير مدخلين ومخرج 2 IN 1 OUT من اجود الانواع مع خزانه كهربائيه من الصاج 2 ملم مدهون حراريا وبسبارات ولبات اشارة وفيوزات وكل مايلزم من وصلات وفرعات وكوابل 150 ملم 2 وذلك للتحويل والدمج بين اللوحتين في المستشفى في الحالات الطارئة او لاعمال الصيانه.	4
70500		اجمالي الإحالة على شركة سبيتاني بالدولار شامل لضريبة القيمة المضافة					

• ضرورة احضار شهادة مطابقة للمولد من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

محمد ربيع  
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً  
من 4/10/2017 الى 10/10/2017

صفحة 2 من 2

ثائر عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عساف عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

2017/1093