



رقم المناقصة: (MOH_GSD /MOFP/2019/ 85)

مناقصة رقم (MOH_GSD /MOFP/2019/ 85) لتوريد وتركيب وصيانة نظام الغازات الطبية ووحدات الغازات الطبية لأقسام العظام والحضانة والعناية اليومية في مستشفى

جنين الحكومي لصالح وزارة الصحة

رقم المناقصة	MOH_GSD /MOFP/2019/ 85
سبب الاحالة	الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا

البنود المحالة على شركة هوسي ميد :

الرقم	وصف العمل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة شيكل	السعر الإجمالي شيكل	الشركة الصانعة	بلد المنشأ
1	توريد وتركيب وتشغيل مخارج غازات الطبية(خارجية) Outlets External Medical Gases (wall) من اجود الانواع والمعمول بها حسب المواصفات الاوروبية او الامريكية وان يكون من المعدن وحيثما يلزم ويشمل السعر جميع القطع اللازمة حسب المواصفات والنظام المعمول به في المستشفى ووصلها باللحام الخاص وبالقطع الخاصة بمواسير الطبية العمودية وتثبيتها جيدا داخل ترنش من اجود الانواع حسب الاصول وبموافقة المهندس المشرف (Type DIN)						
1/1	outlet Oxygen	عدد	25	400	10000	GREGERSSEN	Germany
1/2	outlet Vacuum	عدد	25	400	10000		
1/3	air outlet Compressed	عدد	10	500	5000		
	مجموع البند (1)				25000		

محمد ربيع

رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة ثمانية أيام على
من 06/08/19 الى 19/08/19

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط

عضو لجنة العطاءات المركزية

عضو لجنة العطاءات المركزية

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس



رقم المناقصة: (MOH_GSD/MOFP/2019/85)

Germany	APT	30000	5000	6	عدد	توريد وتركيب وتشغيل وحدة غازات طبية افقية مسبقة الصنع من الالمنيوم المسحوب من مخرجين Bed Head Unit ومن اجود الانواع الاوروبية او الامريكيه (وحدة لسرير واحد) وبحيث يلزم كل وحدة مخرجين من الأوكسجين O2 و الشفط VAC. ومخرج واحد من الهواء الطبي MA4 (على نظام المستشفى القائم DIN) 10 أباريز كهرباء (6أباريز عادي و عدد UPS4) من اجود الانواع الاباريز العالمية والمعمول بها داخل الوحدة ويشمل السعر التمديدات الكهربائية ، كما يشمل السعر الحامل الاصلي (السكة من الستانلس ستيل), Rail, ونقطة الارث وتاسيس للنداء Nurse Call وشبك انابيب الغازات والتثبيت والتفنيش وتوصيل المخارج الطبية بأنابيب الغاز و تركيب محابس طبية لكل غاز لكل 3 وحدات وجميع القطع والملحقات اللازمة حسب المواصفات ومتطلبات الموقع وتعليمات المهندس المشرف	2
Germany	APT	62400	7800	8	عدد	توريد وتركيب وتشغيل وحدة غازات طبية افقية مسبقة الصنع من الالمنيوم المسحوب من مخرجين Bed Head Unit ومن اجود الانواع الاوروبية او الامريكيه. (وحدة طبية لسريين) وبحيث يلزم كل وحدة 4 مخارج من الأوكسجين O2 ومخرجين لكل من الشفط VAC. والهواء طبي MA4(على نظام المستشفى القائم DIN) وان تكون المخارج من المعدن وليس البلاستيك و 20 ابريز كهرباء (12 أباريز كهرباء و عدد UPS 8) من اجود الانواع العالمية والمعمول بها داخل الوحدة ويشمل السعر التمديدات الكهربائية ، كما يشمل السعر الحامل الاصلي (السكة من الستانلس ستيل), Rail, ونقطة الارث وتاسيس للنداء Nurse Call وشبك انابيب الغازات و تركيب محابس طبية لكل وحدتين والتثبيت والتفنيش وتوصيل المخارج الطبية بأنابيب الغاز وجميع القطع والملحقات اللازمة حسب المواصفات ومتطلبات الموقع وتعليمات المهندس المشرف.	3

محمد ربيع

رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة ٢٠ أيام على
من ٢٩/٠٨/٢٠١٩ الى ١٩/٠٨/٢٠١٩

عبد الرؤوف عساف / وزارة الأشغال العامة والإسكان

ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط

عضو
م. حنان

عضو
م. حنان

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس



رقم المناقصة: MOH_GSD/MOFP/2019/85

UK	Lawton tube					توريد وتركيب مواسير نحاس خاصة بالغازات الطبية مع كل القطع fittings والمعالجة والمنظفة والمطابقة للمعايير العالمية HTM, BS, EN ومن اجود الانواع وحسب المواصفات العالمية (medical piping) ويشمل السعر التثبيت على الأسقف والجدران محابس رئيسية لكل جناح اي حسب المناطق ولكل خط والمرابط اللازمة والمواصفات العالمية كما يشمل السعر الحملات والقطع المطاطية الخاصة بامتصاص الاهتزازات والنقاصات والاكواع واللحام مع وضع LABELS لاتمام العمل حسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف.	4	
		22000	55	400	م.ط	قطر 15 ملم		
		10500	70	150	م.ط	قطر 22 ملم		
		32500				مجموع البند(4)		
Germany	CMS	11000	5500	2	عدد	توريد وتركيب وتشغيل وفحص لوحة انذار للغازات الطبية والمحابس alarms medical box & Valves من اجود الانواع والمطابقة للمعايير العالمية HTM, BS, EN ويشمل السعر (صندوق متين)خزانة محابس غازات طبية مع الانذار من اجود الانواع وحسب المواصفات العالمية الاوروبية او الامريكية وباقطار مناسبة مجمعة بشكل صحيح مثبتة على الجدار من نفس النوع المناسب لثلاثة غازات VAC,MA,2O وكل ما يلزم لاتمام العمل حسب الاصول وتعليمات المهندس المشرف.	5	
		160900	اجمالي الاحالة على شركة هوسبي ميد بالشيكيل شامل ضريبة القيمة المضافة					
		160900	اجمالي احالة المناقصة بالشيكيل شامل ضريبة القيمة المضافة					

- ضرورة توفير شهادات المطابقة والفحوصات من بلد المنشأ والتي وردت ضمن عرض الشركة.


محمد بايع

رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة ١٤ أيام
من 2.19/08/06 الى 2.19/08/19



فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط


ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد


عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

عضو
مجلس
التحكيم


عضو
مجلس
التحكيم



أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس