



قرار إحالة قطعي رقم (2024/41)

صادر عن لجنة العطاءات المركزية

مناقصة رقم (MOH-GSD/MOF/2023/209)

اعمال خاصة بصيانة نظام الشفط الطبي مستشفى الخليل الحكومي - وزارة الصحة

اجتمعت لجنة العطاءات المركزية يوم الاثنين الموافق 2024/5/6 للبت في إحالة المناقصة أعلاه، حيث كانت اللجنة مكونة من التالية أسماؤهم:-

	رئيس لجنة العطاءات المركزية	ناصر الخطيب
	مندوب وزارة المالية	رائد التميمي
	مندوب مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية	مها القاضي
	مندوب وزارة الاقتصاد الوطني	همسة حباب
	مندوب وزارة الأشغال العامة والإسكان	لبنى البس
	مندوب الأمانة العامة لمجلس الوزراء	بسام دويكات
	مندوب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	علا الأسدي
	مندوب وزارة الذهب	منح الذهب
	مندوب وزارة الحسنة	منح الحسنة

قامت اللجنة بالاطلاع على تقرير لجنة التقييم وعلى الاحالة المبدئية ونظراً لعدم وجود اعتراضات من قبل المناقصين قررت لجنة العطاءات المركزية ابقاء الإحالة كما هي.

مصادقة وزير المالية

State Of Palestine
Ministry Of Finance
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية
مديرية اللوازم العامة

رقم قرار الإحالة: 2024/41

رقم المناقصة (MOH - GSD/MOF/2023/209)

مناقصة رقم (MOH-GSD/ MOF/2023/209) اعمال خاصة بصيانة نظام الشفط الطبي / مستشفى الخليل الحكومي - وزارة الصحة

البنود المحالة على شركة هوسي ميد:

#	ITEM DESCRIPTION	اسم الموديل	الكمية	سعر الوحدة / شيكل	السعر الاجمالي / شيكل
1	أعمال فحص الشبكة كاملة تشمل جميع الأنابيب والمحابس الخاصة بنظام الشفط الطبي في المستشفى كاملا وعمل ضغط لهذه المواسير جزئية مناسبة وتنسيق مع المستشفى بما لا يؤثر على عمل الطاقم الطبي حيث يتم تركيب ساعاتضغط في كل قسم ومراقبه الضغط وتسليمه للمهندس المشرف. أعمال تنظيف خطوط الشفط الطبي المغلقة بما يلزم من تغيير مواسير ومحابس او إضافة اي محابس تلزم للفحص. أعمال تغيير الساعات والمحابس التالفة الخاصة بنظام الشفط الطبي أعمال تغيير جميع نقاط الفاكيوم التي يثبت أنها غير سليمة بحيث يشمل التغيير جميع المخارج الجدارية والتي تم تركيبها داخل الوحدات الطبية او الوحدات المعلقة في قسم العمليات والاي سي يو وفي كل مرافق المستشفى. إعطاء شهادة للجهة المشرفة بان النظام يعمل ولا يوجد اي تسرب يجب أن يتم العمل على مراحل وبالتنسيق التام مع الطاقم الطبي وقسم الهندسة بحيث لا يؤثر العمل داخل الأقسام على عمل الطاقم الطبي بحيث يتم التنسيق مسبقا للعمل داخل كل قسم وبدون الحاجة إلى إخلاء المستشفى يجب تقديم خطة للعمل قبل البدء بالأعمال وذلك للتنسيق مع المستشفى ودائرة الهندسة بما يتضمن استمرار العمل داخل المستشفى دون إخلاله. تغيير زيت وفلاتر وفلاتر فاصل زيت لكمبريسرات الشفط الطبي كما وتشمل الأعمال اي صيانة قد تحتاجها لوحة التحكم الكهربائية وأي قطع لازمة وجميع الأعمال والمواد اللازمة لإتمام العمل على أكمل وجه.	VICTORIA BED – HEAD UNIT	1	45,000	45,000
2	توريد وتركيب وتشغيل وحده طبية أفقيه 4 قنوات مع دهان ضد البكتيريا ويجب إرفاق شهادة بذلك لقسم وحده طبية أفقيه 4 قنوات وتركيب وتشغيل توريد بور وأربعه كما وتحتوي على عشره اباريز سته منها DIN نظام على مخرجين أكسجين . مخرجين شفط طبي . مخرجين هواء طبي معقم الحضانة بحيث يحتوي كل سرير . من شركه معتمده للوحده الريل لتعليق الاجهزه والملحقات عليه وأناره مباشرة وغير مباشرة نظام يو بي اس مع التأسيس للمونيتور والانترنت بالاضافه اى الحامل		24	7,700	184,800
	إجمالي الإحالة على شركة هوسي ميد بالشيكال شامل لضريبة القيمة المضافة				229,800

229,800

إجمالي إحالة المناقصة بالشيكال شامل لضريبة القيمة المضافة

مصادقة وزير المالية

ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية

بسام دويكات / الأمانة العامة لمجلس الوزراء

مها القاضي / مؤسسة المواصفات والمقاييس

لبنى البس / وزارة الأشغال العامة والإسكان

همسة حيايب / وزارة الاقتصاد

رائد التميمي / وزارة المالية

علا الأسدي / وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عضو

عضو