



التاريخ / /

الرقم:

قرار إحالة قطعي رقم 2021/89

صادر عن لجنة العطاءات المركزية

مناقصة رقم 63 / 2021 / MOF / PWA-WD-GSD

شراء وتوريد الإحتياج من القطع الكهربائية

لصالح سلطة المياه الفلسطينية - دائرة مياه الضفة الغربية

اجتمعت لجنة العطاءات المركزية يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/15 للبت في إحالة المناقصة المنكورة أعلاه، حيث كانت اللجنة مكونة من التالية اسماؤهم:

	رئيس لجنة العطاءات المركزية	ناصر الخطيب
	مندوب وزارة المالية	فؤاد أبو الرب
	مندوب وزارة الإقتصاد الوطني	فادي مصلح
	مندوب مؤسسة المواصفات والمقاييس	مها القاضي
	مندوب وزارة الأشغال العامة والإسكان	جمال قادوس
	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	بسام دويكات
	مندوب وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات	ابراهيم أبو بكر
	مندوب سلطة المياه - دائرة مياه الضفة الغربية	حسن موسى
	مندوب سلطة المياه - دائرة مياه الضفة الغربية	

قامت اللجنة بالاطلاع على التقرير الفني المقدم من اللجنة الفنية، ونظراً لكونه عرض وحيد ومستجيب جوهرياً فقد تقرر التالي:

- 1- إلغاء البنود رقم 2-3-4 (B.O.Q2) وإعادة طرحهم حسب السقوف المالية.
- 2- تم تقديم خصم من الشركة لبند رقم 1 .
- 3- على الشركة المحال عليها المناقصة إحضار شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية للبند رقم 1 قبل التوريد.
- 4- إحالة المناقصة كما هو موضح في الجدول التالي على شركة رام الله للهندسة والكيماويات :-



رقم قرار الإحالة : 2021/89

رقم المناقصة: PWA-WD-GSD/ MOF /2021/ 63

مناقصة رقم 63 /2021/ MOF-GSD-WA شراء وتوريد الإحتياج من القطع الكهربائية / لصالح سلطة المياه الفلسطينية - دائرة مياه الضفة الغربية

رقم المناقصة	2021/63
رقم قرار الاحالة	2021/89

Bill of Quantity (B.O.Q) NO.(1)

ITEM NO	DESCRIPTION OF WORKS	UNIT	QTY	UNIT PRICE NIS	UNIT PRICE AFTER DISCOUNT NIS	TOTAL PRICE NIS	model
1	<p>Automatic digital electronic lubricated (digital electronic lubricated system</p> <p>a. Lubricating shaft bearings in deep wells is of vital importance if the pump is not to size. However, the bronze bearings employed require constant lubrication to avoid seizing and wear and tear. In search of a way to achieve correct lubrication</p> <p>b. Supplying oil automatic lubrication system (EDD-4B) which designed to manage and protect vertical turbine pumps lubrication. , based control and monitoring lubrication oiler that maintains a constant oil drip rate. The main purpose of the Dripmaster is to maintain a constant oil drip rate while reporting back to the main control system of the well pump and shutting down the pump in case of lubrication risk . The lubrication system have the following specification:</p> <p>c. Power supply shall be 220VAC and 24VDC selectable, Normal mode preset/ selection drip rates, pulse relay contact, O.K. relay contact, L.L. relay contact, Oil on/off solenoid, Drip stabilizing tolerance, fault signal, alarm signal. Pre-lube (pump-off). Detect loss of oil supply, Automatic pump shutdown.</p> <p>The capacity of device tank shall provide at least 60 hours of continuous operation without attention.</p> <p>d. Oil-lubricated line shaft turbine pump should be used for potable wells provided the oil lubricant conforms to Palestinian Water Authority approved food contact grade formulations.</p>	Unit	4	30500	27450	109800	H&H EDD-4B
5	<p>Pressure Transmitter ½" Range : 0 – 10 bar. ** Output : 4 – 20 mA. ** Supply : 10 – 36 V.</p> <p>لقياس الضغط مجس</p>	UNIT	4	675	--	2700	WIKA A-10 0 – 10 bar
6	<p>Pressure Transmitter ½" Range : 0 – 16 bar. **Output : 4 – 20 mA. **Supply : 10 – 36 V.</p> <p>لقياس الضغط مجس</p>	UNIT	4	675	--	2700	WIKA A-10 0 – 15 bar

مصادقة وزير المالية

ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية

ابراهيم أبو بكر / مدير الأبحاث والتكنولوجيا والمعلومات

جمال فالومير / مدير الأبحاث العامة والإسكان

فادي مصلح / وزير الاقتصاد الوطني

فؤاد أبو الرب / وزير المالية

State of Palestine
Ministry of Finance
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية
مديرية اللوازم العامة

رقم قرار الإحالة : 2021/89

رقم المناقصة: PWA-WD-GSD/MOF/2021/63

7	Pressure Transmitter ½" Range : 0 – 25 bar. **Output : 4 – 20 mA. **Supply : 10 – 36 V. لقياس الضغط محس	UNIT	4	675	--	2700	WIKA A-10 0 – 25 bar
8	Pressure Transmitter ½" Range : 0 – 40 bar. **Output : 4 – 20 mA. **Supply : 10 – 36 V. لقياس الضغط محس	UNIT	4	675	--	2700	WIKA A-10 0 – 40 bar

إجمالي إحالة المناقصة على شركة رام الله للهندسة والكيمويات بالشيكول شامل لضريبة القيمة المضافة 120600

إجمالي إحالة المناقصة بالشيكول شامل لضريبة القيمة المضافة 120600

مصادقة وزير المالية

رئيس لجنة العطاءات المركزية

Page 2

عضو

عضو

بسام دويكات/الأمانة العامة لمجلس الوزراء

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس

ابراهيم أبو بكر /وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جمال قانوس / وزارة الأشغال العامة والإسكان

فادي مصلح /وزارة الاقتصاد الوطني

فؤاد أبو الرب/وزارة المالية

فداحة