



التاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٣

**تنويه صادر عن اللوازم العامة بخصوص مناقصة رقم (MOH-GSD/MOF/2023/105) مناقصة شراء وتوريد وتركيب مولد كهربائي KVA1000 لصالح م.جنين التابعة لوزارة الصحة.**

إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وبناءً على الاستفسارات الواردة إلينا من الشركات، نود اعلامكم بالآتي:

- 1- يجب ان تكون جميع اجزاء ومكونات المولد الرئيسية اوروبي المنشأ او ما يكافاه كذلك الامر بخصوص بلد المنشأ (بلد التصنيع) كما هو مذكور في وثيقة المناقصة.
- 2- العلامات التجارية مذكورة فقط للاسترشاد، بغض النظر عن أسماء الشركات ، على أن تكون جميع قطع المولد الرئيسية المذكورة في وثيقة المناقصة ذات مواصفات أوروبية أو أمريكية أو ما يكافأهما فقط.
- 3- بخصوص الكوابل الكمية المطلوبة هي 80 متر = 4 كوابل \* 20 متر.
- 4- لامانع لدينا من استخدام فرعات Single core 185 mm<sup>2</sup> بدل كوابل Multicore 3\*185+95+95 mm<sup>2</sup> اذا كان اسهل من ناحية التمديدات والمعيقات في العمل مادام الشرط متحقق وهو 4 فرعات للفاز الواحد و 2 فرعه للنيوترال و 1 فرعه للايرث.
- 5- نوعية الكوابل المطلوبه والمعتمده لدينا ايتاك , سينيرجي , باموكيل أو ما يكافأهم فقط.
- 6- لا مانع من اعفاء الشركات التي زارت الموقع سابقا بمسؤولية الشركة نفسها.

ويعتبر هذا التنويه جزء لا يتجزأ من وثائق المناقصة.



*Nakhech*