



التاريخ: 12.6.2023

الرقم:

قرار إحالة قطعي
رقم 95/2023

الصادر عن لجنة العطاءات المركزية

(PWA-GSD/MOF/2023/61) توريد مضخات مياه ولوحات كهربائية لصالح سلطة المياه الفلسطينية

اجتمعت لجنة العطاءات المركزية يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 للبت في إحالة المناقصة أعلاه، حيث كانت اللجنة مكونة من التالية أسماؤهم:-

	مندوب وزارة المالية	رائد التميمي
	مندوب مؤسسة المعاصفات والمقاييس الفلسطينية	مها القاضي
	مندوب وزارة الاقتصاد الوطني	فادي مصلح
	مندوب وزارة الأشغال العامة والإسكان	جمال قادر
	مندوب الأمانة العامة لمجلس الوزراء	بسام دويكات
	مندوب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	علا الأسد
	مندوب سلطة المياه	م. أمير الحاج
	مندوب	مندوب

قامت اللجنة بالاطلاع على تقرير لجنة التقييم وتبين أنه تقدم للمناقصة عطاء وحد من (شركة المؤسسة العربية للتعهيدات الميكانيكية)، وعليه قررت لجنة العطاءات المركزية ما يلي :

- الغاء الرزم التالية :
 - رزمة B لعدم مطابقة العينة.
 - رزمة C لارتفاع السعر المقدم عن التكلفة التقديرية.
- احضار شهادة مطابقة من مؤسسة المعاصفات والمقاييس الفلسطينية للبند المحال رقم A1 قبل التوريد.
- احالة المناقصة كما هو موضح في الجدول المرفق.
- قدمت شركة المؤسسة العربية للتعهيدات الميكانيكية خصم بنسبة 1% للبند A2 وقد تم عكس الخصم في الجدول المرفق.

مصادقة وزير المالية



احالة قطعية

رقم المنفقة: (PWA-GSD/MOF/2023/61)

رقم قرار الاحالة: 95/2023

مناقصة رقم (PWA-GSD/MOF/2023/61)

توريد مضخات مياه و لوحات كهربائية لصالح سلطة المياه الفلسطينية

سبب الاحالة الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً

البنود المحالة على شركة المؤسسة العربية للتعهدات الميكانيكية

LOT A

ITEM NO	ITEM DESCRIPTION	UNIT	QTY	U.Price BEFORE DISCOUNT/ ₪	U.Price AFTER DISCOUNT/ ₪	T.PRICE/₪
Medium Voltage Submersible Pumps						
A	Deep Well Submersible Pumping Unit: Supply, transport and deliver to WBWD stores a submersible deep well pump unit "water-filled motor" as per the attached technical specification-related to this item. Notes: - The turbine and the Medium voltage electrical motor shall be of the same manufacturer. Suitable globe check valve fixed direct at the top of the turbine(same pump diameter), and suitable adapter to connect the pump with the column pipes. - The power cable and RTD cable shall be spliced with the electrical motor. - The turbine and the electrical motor shall be joint together by the manufacturer, i.e the pump unit shall be ready for immediate installation. The Submersible Turbine pumping unit can be run on empty pipe and consist of the following:					
A.1	Turbine pump with the following operating conditions, Q = 160m ³ /hr. TDH = 490m. Shut off head not more than 590 m.	piece.	2	475,000	475,000	950,000

رائد التمويسي/وزارة المالية فادي مصلح /وزارة الاقتصاد جمال قدوس /وزارة الاشغال العامة لمجلس الوزراء علاء الأسدى/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسام دوبك/الإمارة العامة لمحليات الإسكان

مصادقة وزير المالية

ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 1 من 2

عضو عضو

مها القاضي /مؤسسة المراصد والمتابعين



رقم قرار الاحالة: 95/2023

رقم المناقصة: (PWA-GSD/MOF/2023/61)

	Best efficiency (BE) not less than 80% Submersible pump multistage -Bowels and impellers shall be Nickel-Aluminum-Bronze free from zinc Or Cast dublex stainless steel Bowels and impellers - The Bowl shaft shall be constructed from K-500 monel or equivalent					
A.2	Electrical motor " water filled " , 3ph, 50 hz, 650 hp, 3.3kv working voltage, 3000 rpm. The motor shall work combatable with frequency driver ABB, ACS-1000.	piece.	2	875,000	866,250	1,732,500
A.3	Furnish spare 10 gallon of recommended cooling water for the motor with the needed pump and tools for filling the motor with needs liquid.	LS	1	1,000	1,000	1,000
اجمالي احالة LOT A بالشيكل شامل الضريبة						2,683,500

اجمالي الاحالة على شركة المؤسسة العربية للتعهيدات الميكانيكية بالشيكل شامل الضريبة	2,683,500
اجمالي احالة المناقصة بالشيكل شامل الضريبة	2,683,500

علاء الأسدی / وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مصادقة ووزیر المالية

ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية

بسام دويكات / الامانة العامة لمجلس الوزراء

جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان

فادي مصلح / وزارة الاقتصاد

راند التيميمي / وزارة المالية

صفحة 2 من 2

عضو عضو

مها القايسى / مؤسسة المعاصفات والمقابس