



التاريخ: ٢٤ / ٤ / ٢٤

الرقم: .....

**تنويه صادر عن الموارم العامة بخصوص مناقصة رقم 37 MOH-GSD/MOF/2024/37**

**اسم المناقصة: شراء وتوريد مولدات كهربائية لمستشفيات ومرافق وزارة الصحة**

إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه وإلى الإستفسارات الواردة لنا من الشركات يرجى التكرم بالعلم بما يلي:

- 1 لا مانع من التنسيق مع مهندسي وزارة الصحة لزيارة الموقع في غير مواعيد زيارة المحددة.
- 2 تم اعتماد تركيب مولد مستشفى بيت لحم (الأمراض العقلية) خارجياً مع إضافة ما يلزم من حفريات وقاعدة إسمنتية.
- 3 لا إمكانية لاعتماد أي عملة للتسعير غير الشيكل كون الموازنة الموجودة بالشيكل.
- 4 لا مانع من اعتماد مولد المستشفى الكويتي بلا كاتم وأن يتم إستبدال المولد القائم بالجديد ورفع القدرة إلى 1000 KVA .
- 5 قدرة مولد أريحا . 550 KVA
- 6 قدرة مولد الظاهرية 500 KVA .
- 7 مولد مستشفى بيت لحم 420 KVA .
- 8 قدرة برميل العادم على كاتم الصوت 75db@7meter
- 9 يجب أن يكون تكون بلد المنشأ بلد التجميع للمولد فقط USA , JAPAN ,UK, EUROPE .
- 10- فيما يخص LOAD BANK TEST ON SITE يجب الفحص على أحمال المبني ويلزم توفير شهادة فحص من المصنع.

مع العلم أن هذا التنويه جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.

  
ناصر الخطيب  
مكلف بمهام مدير عام الموارم العامة  
رئيس لجنة العطاءات المركزية  
